

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Буденновский политехнический колледж»

356800 Ставропольский край, г. Буденновск, 8-й микрорайон

ИНН 2624012113 КПП 262401001

Тел. факс (86559) -2-40-46

E-mail: rpk 49@mail.ru

Исх. № 169 «29» марта 2017 г.

Заместителю руководителя
Кавказского управления
Ростехнадзора
М.С.Рубан

Отчет

**об исполнении предписания об устранении нарушений в деятельности
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Буденновский политехнический колледж»**

**(предписание Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Кавказское управление Ростехнадзора
№ 304-Р-ПЛ-К12.6-25)**

Администрация ГБПОУ БПК, рассмотрев предписание Кавказского управления Ростехнадзора № 304-Р-ПЛ-К12.6-25 от 10.02.2017г (далее - предписание), информирует о мерах, принятых для устранения выявленных нарушений.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 13.02.2017 года.

2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в деятельности ГБПОУ БПК проведена следующая работа:

во исполнение п. 1.6.1 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» в ГБПОУ БПК составлен и утвержден график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования.

во исполнение п. 3.5.11., п. 3.5.12 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» в ГБПОУ БПК проведены испытания переносного электроинструмента, передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним. Результаты испытаний занесены в журнал.

во исполнение п. 7.1.82. «Правила устройства электроустановок» в ГБПОУ БПК в лаборатории поваров №2 установлено устройство защитного отключения (УЗО) в сети электропитания штепсельных розеток, находящихся в помещениях с повышенной опасностью в отношении поражения электрическим током.

во исполнение п. 1.8.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» в ГБПОУ БПК восстановлен полный комплект однолинейных схем электроснабжения колледжа.

во исполнение п. 2.2.20. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» в ГБПОУ БПК в помещениях лаборатории

поваров, МФЦ на распределительных щитах нанесены надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования.

во исполнение п.1.7.76. «Правила устройства электроустановок» в ГБПОУ БПК в сварочном цехе заземлён силовой щит Р-1.

во исполнение п. 7.6.28. «Правила устройства электроустановок» в ГБПОУ БПК в учебных кабинетах сварочного цеха заземлена вторичная обмотка сварочного трансформатора.

во исполнение п. 7.6.28., п. 7.6.29. «Правила устройства электроустановок» в ГБПОУ БПК в учебных кабинетах сварочного цеха выполнено заземление корпусов электросварочных трансформаторов.

во исполнение п. 2.2.20. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» в ГБПОУ БПК в силовых шкафах сварочного цеха, столярной мастерской на предохранителях ПК-2 выполнены надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.

во исполнение п. 2.2.40. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» в ГБПОУ БПК в столярной мастерской отрегулирован привод подвижных ножей силового рубильника РБ-250 в силовом шкафу ШС-3

во исполнение п. 7.1.68. «Правила устройства электроустановок» в ГБПОУ БПК в кабинете №26, №35 учебного корпуса, защитные контакты штепсельных розеток соединены с РЕ-проводником.

Директор ГБПОУ БПК



M.V. Babich

М.В. Бабич