



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 102/1/90

02.06.2021

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буденновский политехнический колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Директор Бабич Марина Владимировна

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела надзорной деятельности по Буденновскому и Арзгирскому муниципальным округам по пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

№ 102 от «27» апреля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 11 » 05 20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 02ч0м

« 20 » 05 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 03ч0м

« 02 » 06 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 01ч0м

проведена проверка государственным инспектором Буденновского и Арзгирского муниципальных округов по пожарному надзору капитаном вн. службы Срапян Артушем Арменовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

(здания учебного корпуса) Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Буденновский политехнический колледж», по адресу: Буденновский район, г. Буденновск, микрорайон, 8

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ГБПОУ «Буденновский ПК» Бабич Мариной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов актового зала не обеспечивают	Постановление Правительства РФ от	20.12.2021	

	возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 26		
2.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов ведущих из актов зала в помещения 2 этажа приспособление для самозакрывания	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24	20.12.2021	
3.	Руководителю организации обеспечить наличие на двери эвакуационного выхода ведущего из ресурсного центра на лестничную клетку приспособление для самозакрывания	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24	20.12.2021	
4.	Подвальные помещения учебного корпуса оборудовать установками автоматической пожарной сигнализации	Свод правил 5.13130.2009 прил. А, табл. А.1; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54	20.12.2021	
5.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов ведущих с 3 этажа на лестничную клетку приспособлением для самозакрывания	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24	20.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Буденновского и Арзгирского
муниципальных округов по пожарному надзору

капитан вн. службы Срапян А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«02» июня 2021 г.




(подпись)


Предписание для исполнения получил:

Директор ГБПОУ «Буденновский ПК»

Бабич М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«02» июня 2021 г.


(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору