

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Буденновский политехнический колледж»

356800 Ставропольский край,
г. Буденновск, 8-й микрорайон
Тел. факс (86559) 2-40-46
E-mail: rpk49@mail.ru
ИНН 2624012113 КПП 262401001
№ 922 от 22 декабря 2021 г.

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Буденновскому, Арзгирскому муниципальным округам) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, подполковник внутренней службы Дровозову Е. Н.

Отчет об исполнении предписания № 102/1/90 об устранении нарушений

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Буденновский политехнический колледж»

Администрация ГБПОУ БПК, рассмотрев предписание государственного инспектора отдела надзорной деятельности по Буденновскому, Арзгирскому муниципальным округам по пожарному надзору от 27 апреля 2021 года № 102/1/90, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

В целях устранения нарушений проведена следующая работа:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Проделанная работа по устранению нарушений
1	Запоры на дверях эвакуационных выходов актового зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Запоры на дверях эвакуационных выходов актового зала установлены.
2	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов ведущих из актового зала в помещения 2 этажа приспособление для самозакрывания.	На дверях эвакуационных выходов ведущих из актового зала в помещения 2 этажа установлены приспособления для самозакрывания.

