



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

355017, г. Ставрополь, ул. Карла Маркса, 4-б. Телефон: 8-8652-26-48-57, факс: 8-8652-26-35-12

СК, г. Буденновск, микрорайон № 8.

« 10 » февраля 20 17 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16-40

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 304-Р-ПЛ-К12.6-25

органа государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выдано Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Буденновский политехнический колледж» (ГБПОУ БПК)

(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в т.ч. фирменное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

Предписание составлено: отдел энергетического надзора по Ставропольскому краю Кавказского
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления Ростехнадзора

Мной, госинспектором Стеблиным Дмитрием Васильевичем

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки и выдающего предписание)

В процессе проводимой (проведенной) плановой/внеплановой, проверки, согласно Распоряжения ВРИО заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Молчановой А.А., №304-Р-ПЛ-К12.6, от 23 января 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, зам.руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

в присутствии: заместителя директора по АХЧ – Марухненко Сергея Владимировича

(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование НТД, §§, пункт, требования которого нарушены	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Отсутствует прибор учета потребляемой тепловой энергии на вводе в здание учебного корпуса, подключенного к системе централизованного теплоснабжения.	Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. №261-ФЗ, статья 13.	Обеспечить учет тепловой энергии учебного корпуса	01.10.2017г.
2	Отсутствует утвержденный график планово-предупредительных ремонтов электрооборудования (ППР).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. п.1.6.1.	Составить, утвердить, график ППР по ремонту и техническому обслуживанию	01.04.2017

			электрооборудования.	
3	Не подвергаются периодическим испытаниям переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», п.3.5.11., п.3.5.12.	Провести испытания переносного электроинструмента, передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним. Результаты испытаний занести в журнал.	01.04.2017
4	Отсутствует устройство защитного отключения (УЗО) в сети электропитания штепсельных розеток, находящихся в помещениях с повышенной опасностью в отношении поражения электрическим током. (лаборатория поваров №2)	«Правила устройства электроустановок», п.7.1.82.	В помещении с повышенной опасностью в отношении поражения электрическим током, в сети электропитания штепсельных розеток, установить устройство защитного отключения (УЗО).	01.04.2017
5	Нет полного комплекта однолинейных схем электроснабжения предприятия у ответственного за электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.1	Восстановить полный комплект однолинейных схем электроснабжения предприятия	01.04.2017
6	На распределительных щитах в помещения лаборатории поваров, МФЦ, отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.20.	На распределительных щитах, нанести надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования.	01.04.2017
7	В сварочном цехе не заземлен силовой щит Р-1	«Правила устройства электроустановок», п.1.7.76.		01.04.2017
8	В учебных кабинетах сварочного цеха, обратный провод вторичной обмотки электросварочных трансформаторов не заземлен.	«Правила устройства электроустановок» п.7.6.28.	Заземлить вторичную обмотку сварочного трансформатора.	01.04.2017
9	В учебных кабинетах сварочного цеха, корпуса электросварочных трансформаторов не заземлены.	«Правила устройства электроустановок» п.7.6.28., п. 7.6.29.	Выполнить заземление корпусов электросварочных трансформаторов.	01.04.2017
10	В силовых шкафах сварочного цеха, столярной мастерской, на предохранителях ПК-2, отсутствуют надписи с указанием номинального тока	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.20.	На предохранителях присоединений выполнить надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки	01.04.2017
11	Не отрегулирован привод подвижных ножей силового рубильника РБ-250 в силовом шкафу ШС-3, столярной мастерской.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.2.40.	Выполнить регулировку подвижных ножей силового рубильника РБ-250 в силовом шкафу ШС-3, столярной мастерской.	01.04.2017
12	В кабинете №26, №35, учебного корпуса, защитный контакт штепсельной розетки	«Правила устройства электроустановок» п.7.1.68.	Защитные контакты штепсельных розеток в кабинетах №26, №35,	01.04.2017

	не соединен с РЕ-проводником.		соединить с РЕ-проводником.	
13	В помещениях столярной мастерской и сварочного цеха, из-за течи кровли, вода попадает на электроустановки силовых шкафов (ШС-1 и ШС-3) и технологическое оборудование.	«Правила устройства электроустановок» п.1.1.21.	Устранить течь кровли в помещениях столярной мастерской и сварочного цеха.	01.10.2017

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в установленные сроки, уведомить

Кавказское управление Ростехнадзора, по адресу: г.Ставрополь, проспект Карла Маркса, 4-б

(наименование, адрес органа государственного контроля (надзора))

Копию отчета о выполнении предписания, направить по адресу: г. Буденновск, ул. Полющенко, 143

Предписание №304-Р-ПЛ-К12.6-25 выдал:

госинспектор отдела энергетического надзора Кавказское управление Ростехнадзора
по Ставропольскому краю

(подпись)

Стеблин Д.В.


Д. В. Стеблин

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

И. о. директора ГБПОУ БПК
(приказ №19-о, от 01.02.2017г.)

(должность руководителя организации)



(подпись)

М. П.

Кинжибалова О. А.

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 года.

(дата)